

PureAir Prüfprotokoll

Anwendung Tauchen Feuerwehr Andere

Name des geprüften Betriebes

Adresse

E-Mail Webadresse

Telefon Fax

Angaben zur Anlage

Art des Filtersystems Kompressor mit eigenem Filtersystem Mehrere Kompressoren im Verbund mit externem Filtersystem

Anlagentyp Seriennummer der Anlage

Baujahr verwendetes Filtersystem Seriennummer Filtersystem

Betriebsdruck Betriebsstunden

Standort Anlage

Prüfprotokoll

Art der Zertifizierung

1a PureAir SILVER (1/2-jährliche, bzw. jährliche Messung der Bestandteile der Atemluft nach DIN EN 12021:2014; Angaben beziehen sich nur auf den Zeitpunkt der Messung und enthalten keine Aussage über spätere Luftqualität)

Verwendetes Messgerät: B-DETECTION MOBILE (in Vollausrüstung) Factair F 3001/ F 4001 Dräger Aerotest Simultan HP, Messung des Sauerstoffgehalts über zusätzliches Röhrchen zur Sauerstoffmessung

1b PureAir GOLD (Online Messung, d.h. kontinuierliche Messung von O₂, CO, CO₂, Restöl (VOCs) und Feuchte (über SECURUS oder Taupunktsensor).

Verwendetes Messgerät für Online Messung B-DETECTION PLUS

Sensorüberprüfung – folgende Prüfungen wurden am Online Gasmesssystem durchgeführt

- Test aller Sensoren mit Prüfgasen
 Austausch des elektrochemischen O₂ und CO Sensoren (jährlich)
 Kalibrierung der O₂, CO, CO₂ und VOC Sensoren jährlich
 Wartungs- und Prüfarbeiten nach BAUER B-DETECTION Wartungsplan

	gemessene Werte	Grenzwerte nach DIN EN 12021:2014
2. Messung Luftqualität	H ₂ O <input type="text" value="9"/> mg/Nm ³	25 mg/m ³
	Öl <input type="text" value="0,02"/> mg/Nm ³	0,5 mg/m ³ (0,1 mg/m ³ für Nitrox)

19a BAUER PureAir SILVER Zertifikat erteilt ja nein

19b BAUER PureAir GOLD Zertifikat erteilt ja nein

Der Anlagenbetreiber darf sich nur dann und nur solange als BAUER PureAir Station bezeichnen und mit seiner entsprechenden Zertifizierung werben, wenn die Anlage stets mit der BAUER B-SECURUS Filterüberwachungseinheit kontrolliert wird (bzw. im Falle einer PureAir GOLD Zertifizierung mit einem B-DETECTION PLUS Onlinegasmesssystem überwacht wird), ausschließlich original BAUER Filterpatronen und BAUER-Ersatzteile sowie ein von BAUER zugelassenes Öl verwendet werden, die Aufstellungsrichtlinien beachtet und die erforderlichen Wartungsarbeiten vorschriftsmäßig und durch sachkundige Personen vorgenommen und dokumentiert werden. Die nächste Zertifizierung ist spätestens nach 6 bzw. 12 Monaten erforderlich. Danach darf der Anlagenbetreiber sich ohne erneute Zertifizierung nicht länger als BAUER PureAir Station bezeichnen und nicht mehr mit dieser Zertifizierung werben. Der Betreiber ist verpflichtet, BAUER zu informieren, wenn er diesen Anforderungen nicht länger nachkommen will oder kann, damit BAUER seine Löschung auf der Website „bauerpureair.com“ veranlassen kann. BAUER KOMPRESSOREN GmbH und der BAUER Partner (Stützpunkthändler) übernehmen keine Gewähr, dass die Atemluftnorm DIN EN 12021:2014 und die Sicherheitsanforderungen an der Kompressoranlage auch nach dem Datum der Kontrolle eingehalten werden.

Erlaubnis der Veröffentlichung der Adresse des Betreibers
in der Website „bauer-pureair.com“

Datum:

01.08.2022



Unterschrift des Betreibers



Unterschrift des prüfenden Händlers